

## Gradul de indeplinire a indicatorilor de performanta in anul 2012

Indicatorul de performanță (nr. articolului)	Obiectiv	Realizat	Observații
<b>IGP1</b> – Rezolvarea solicitărilor de acces în vederea racordării la SD (art. 14)	98%	99,99%	
<b>IGP2</b> – Notificarea consumatorului în legătură cu întreruperile planificate și neplanificate ale serviciului (art. 15 alin. (1) și (2))	95%	100%	
<b>IGP3</b> – Obligațiile OSD de informare solicitanților/consumatorilor decurgând din legătură cu alte reglementări ale autorității (art. 16 alin.(1))	95%	100%	
<b>IGP 6</b> – Indicatori de siguranță	Maximum %		
Procentul anual de conducte supuse controlului (art. 19 alin. (1) lit. (a))			
<u>conduce subterane din oțel</u>			
$x < 0,025$	100	68,16%	
$0,025 < x < 0,25$	50	42,57%	
$0,25 < x < 1$	25	19,06%	
$x > 1$	8,3	7,78%	
<u>conduce din oțel supraterane</u>	100	58,14%	
<u>conduce din polietilenă cu vechime &lt; de 2 ani</u>	50	49,99%	
<u>conduce din polietilenă cu vechime &gt; de 2 ani</u>	100	58,14%	
Numărul anual de defecte care generează pierderi de gaze localizate pe un kilometru de rețea verificată (art. 19 alin. (1) lit. (b))	0,8 (*)	0,935	Include defectele pe rețeaua subterană
Numărul anual de defecte care generează pierderi de gaze identificate ca urmare a sesizărilor unor terți pe un kilometru de rețea (art. 19 alin. (1) lit. (c))	0,1	0,03649	