

GRADUL DE ÎNDEPLINIRE A INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ ÎN ANUL 2013

Indicatorul de performanță (nr. articolului)	Obiectiv	Realizat	Observații
IGP1 – Rezolvarea solicitărilor de acces în vederea racordării la SD (art. 14)	98%	99,99%	
IGP2 – Notificarea consumatorului în legătură cu întreruperile planificate și neplanificate ale serviciului (art. 15 alin. (1) și (2))	95%	100%	
IGP3 – Obligațiile OSD de informare a solicitanților/consumatorilor decurgând din legătură cu alte reglementări ale autorității (art. 16 alin.(1))	95%	100%	
IGP 6 – Indicatori de siguranță	Maximum %		
Procentul anual de conducte supuse controlului (art. 19 alin. (1) lit. (a))			
<u>conduce subterane din oțel</u>			
$x < 0,025$	100	100%	
$0,025 < x < 0,25$	50	48,8%	
$0,25 < x < 1$	25	25%	
$x > 1$	8,3	8,13%	
<u>conduce din oțel supraterane</u>	100	96,53%	
<u>conduce din polietilenă cu vechime < de 2 ani</u>	50	46,7%	
<u>conduce din polietilenă cu vechime > de 2 ani</u>	100	96,53%	
Numărul anual de defecte care generează pierderi de gaze localizate pe un kilometru de rețea verificată (art. 19 alin. (1) lit. (b))	0,8	0,821	Nu sunt cuantificate emanațiile de gaze naturale constatate în posturile de reglare-măsurare.
Numărul anual de defecte care generează pierderi de gaze identificate ca urmare a sesizărilor unor terți pe un kilometru de rețea (art. 19 alin. (1) lit. (c))	0,1	0,01916	
Indicatorul de performanță (nr. articolului)	Obiectiv	Realizat	Observații
Numărul anual de defecte care generează pierderi de gaze cauzate de acțiunea unor terți pe un kilometru de rețea (art. 19 alin. (1) lit. (d))	-	0,03920	