

**GRADUL DE ÎNDEPLINIRE DE CĂTRE CONGAZ  
A INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ ÎN ANUL 2015**

<b>Indicatorul de performanță (nr. articolului)</b>	<b>Obiectiv</b>	<b>Realizat</b>	<b>Observații</b>
<b>IGP1</b> – Rezolvarea solicitărilor de acces în vederea racordării la SD (art. 14)	98%	100%	
<b>IGP2</b> – Notificarea consumatorului în legătură cu întreruperile planificate și neplanificate ale serviciului (art. 15 alin. (1) și (2))	95%	100%	
<b>IGP3</b> – Obligațiile OSD de informare a solicitanților/consumatorilor decurgând din legătură cu alte reglementări ale autorității (art. 16 alin.(1))	95%	100%	
<b>IGP 6</b> – Indicatori de siguranță	Maximum %		
Procentul anual de conducte supuse controlului (art. 19 alin. (1) lit. (a))			
<u>conducte subterane din oțel</u>			
x<0,025	100		
0,025<x<0,25	50	8,3%	
0,25<x<1	25		
x>1	8,3		
<u>conducte din oțel supraterane</u>	100	100%	
<u>conducte din polietilenă cu vechime &lt; de 2 ani</u>	50	50%	
<u>conducte din polietilenă cu vechime &gt; de 2 ani</u>	100	50%	
Numărul anual de defecte care generează pierderi de gaze localizate pe un kilometru de rețea verificată (art. 19 alin. (1) lit. (b))	0,8	0,213	Nu sunt cuantificate emanațiile de gaze naturale constatate în posturile de reglare-măsurare.
Numărul anual de defecte care generează pierderi de gaze identificate ca urmare a sesizărilor unor terți pe un kilometru de rețea (art. 19 alin. (1) lit. (c))	0,1	0,1	
Numărul anual de defecte care generează pierderi de gaze cauzate de acțiunea unor terți pe un kilometru de rețea (art. 19 alin. (1) lit. (d))	-	0,110	