

Ghid de completare
Fișă de Verificare Tehnică

Cuprins

Antet	2
Date client	2
Date privind starea verificării	2
Aparate existente	2
Tip lucrare	3
Tip instalație verificată	3
Operațiuni efectuate	3
Confirmarea clientului.....	4
Defecte constatate	4
Condiții tehnice de funcționare	4
Documente asociate	4
Concluzia finală	5
Semnături finale	5

Acest ghid explică pe scurt și clar cum se completează „Fișa de evidență a lucrărilor de verificare tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale”, ce documente/surse se folosesc și cum se marchează opțiunile (DA/NU/N/A). Ghidul este destinat instalatorului autorizat și reprezentantului operatorului economic care întocmesc fișa, precum și clientului final care o semnează.

Reguli generale de completare:

- Completați lizibil, cu majuscule, acolo unde este cazul (nume/denumiri), fără prescurtări ambigue.
- Opțiunile se marchează cu „X” în căsuța corectă; N/A se folosește doar când nu este aplicabil (ex.: nu există instalație comună).
- Unde se solicită „Număr”/„An”, folosiți exact numărul și anul din documentul oficial (contract, fișă anterioară, legitimație).
- Nu lăsați câmpuri obligatorii necompletate; dacă informația lipsește, menționați explicit „Nu deține”/„FN” (fără număr), după caz.
- Verificați coerența: cod loc de consum, adresă, aparatele consumatoare de combustibili gazoși și debitele acestora, care trebuie să coincidă în toate secțiunile fișei.

Antet

Operator economic autorizat ANRE (denumire)
 Autorizație ANRE tip, nr. /an,
 valabilă până la data de
 Adresă sediu:
 (localitate, stradă, număr, județ)
 Tel.:
 Fax:
 E-mail:

Anexa 4

Operator de sistem: DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL
 Număr/dată înregistrare: comunicată pe e-mail

Se completează „Număr/dată înregistrare”, după înregistrarea fișei la operatorul de sistem.

Se completează datele operatorului economic autorizat A.N.R.E.: denumire, tip autorizație și număr/dată, valabilitate, adresa sediului, date de contact (telefon/fax/e-mail).

Date client - loc consum

1.	Cientul final/clientii finali	 (nume și prenume/denumire)
2.	Adresa locului de consum:	stradă Număr Bloc Scară Apartament Localitate județ
3.	Codul locului de consum	

Introduceți numele și prenumele clientului final (persoană fizică) sau denumirea clientului (persoană juridică), conform contractului/actului de identitate.

Completați adresa completă a locului de consum: stradă, număr, bloc, scară, apartament (unde este cazul), localitate, județ. Preluati datele din contract/ultima notificare sau din evidențele operatorului de sistem.

Introduceți codul unic al locului de consum (de tip „DGS...”), exact cum apare în notificare/contract sau în sistemele operatorului de sistem.

Date privind starea verificării

4.	Contractul de prestări servicii	Număr..... Data.....
5.	Documentația tehnică în baza căreia se efectuează verificarea tehnică	Număr..... An..... Nu deține.....
6.	Data ultimei verificări tehnice efectuate la locul de consum, menționată în notificare	Zi..... Lună..... An.....
7.	Data scadenței a verificării tehnice periodice a instalației de utilizare a gazelor naturale, menționată în notificare	Zi..... Lună..... An.....
8.	Instalatorul autorizat din cadrul operatorului economic autorizat ANRE care efectuează verificarea tehnică	Nume și prenume..... Legitimație tip, nr. /anul..... Valabilă până la data de

Numărul și data contractului de prestări servicii încheiat cu clientul pentru efectuarea verificării tehnice.

- Menționați documentația tehnică existentă (ex.: proiect, proces-verbal recepție). Dacă clientul nu deține documentația, completați explicit „Nu deține” sau „FN” (fără număr).
- Completați zi/lună/an ale ultimei verificări tehnice, **asa cum este menționată în notificarea transmisă clientului** (sau în evidențele operatorului de sistem).
- Completați zi/lună/an ale datei scadente pentru verificarea tehnică periodică, conform notificării.

Completați numele și prenumele instalatorului autorizat, tipul legitimației, numărul, anul și data până la care este valabilă.

Aparate consumatoare de combustibili gazoși existente la începerea lucrării

9.	Aparate consumatoare de combustibili gazoși	Notificate de furnizorul de gaze naturale			Identificate la locul de consum			
		Tip	Buc.	Debit nominal (Mc/h)	Tip	Buc.	Debit nominal (mc/h)	Rămas în IUGN

Completați: (a) aparatele notificate de furnizor și (b) aparatele identificate efectiv la locul de consum. Pentru fiecare aparat treceți: Tip (ex.: centrală termică, aragaz, sobă), Buc. (număr de bucăți) și Debit nominal (mc/h), conform plăcuței tehnice/fișei aparatului. Coloana „Rămas în IUGN” se completează cu numărul de aparate care rămân în instalație după verificare (cele identificate și utilizate).

Tip lucrare

Nr crt.	Tip lucrare	De completat*
1.	La intervale de maximum 2 ani	
2.	La cererea clientului final	

Bifați cu **X** tipul verificării tehnice efectuate, în funcție de contextul intervenției:

- **La interval de maxim 2 ani:** se utilizează pentru verificările periodice obligatorii, realizate conform legislației în vigoare;
- **La cerere:** se utilizează atunci când clientul solicită verificarea în afara termenului periodic. Pentru aceasta clientul are obligația să solicite furnizorului notificarea OSD.

Tipul instalației

Nr crt.	De completat*	Observații ¹⁾
1.	Verificarea tehnică a instalației individuale de utilizare a gazelor naturale	
2.	Verificarea tehnică a instalației comune de utilizare a gazelor naturale	

Se completează tipul instalației asupra căreia s-a efectuat revizia:

- **Instalație individuală:** deservește un singur client (ex.: apartament, casă individuală);
- **Instalație comună:** deservește mai mulți clienți (ex.: coloană comună într-un imobil, instalație până la contoare).

1) Se specifică numărul și data ultimei fișe de evidență a lucrărilor periodice de verificare tehnică a instalației individuale și/sau comune de utilizare a gazelor naturale.

Operațiuni efectuate

Nr. crt.	Operațiuni			De completat*		
				Da	Nu	Nu este cazul ²⁾
1.	Verificarea arzătoarelor și a stării îmbinărilor și garniturilor de etanșare aferente					
2.	Verificarea stabilității conductelor montate aparent pe suporturi					
3.	Verificarea etanșeității îmbinării conductelor și armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalație, cu spumă de apă cu săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanșeității					
4.	Verificarea funcționării aparatelor de măsurare, control, reglare și de siguranță					
5.	Demontarea/Debransarea aparatelor consumatoare de combustibili gazeși fără aprobare legală și a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale aferente	Tipul aparatului	Debit nominal (m³/h)			
6.						
7.	Verificarea funcționării echipamentului de reglare din instalațiile de utilizare					
8.	Verificarea stării răsuflătorilor și a căminelor existente					
9.	Verificarea documentelor prezentate de client, din care să reiasă că au fost efectuate curățarea și verificarea coșurilor și a canalelor de evacuare a gazelor de ardere, conform prevederilor art.304 alin (2) din Normele tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 89/2018, cu modificările și completările ulterioare.					
10.	Verificarea stării construcțiilor care adăpostesc stațiile și posturile de reglare sau reglare-măsurare					
11.	Verificarea documentelor, prezentate de client, care să ateste efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazeși de către operatorii economici autorizați de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat					
12.	Verificarea tehnică a instalației comune de utilizare a gazelor naturale care deservește mai mulți clienți finali, cuprinsă între stația sau postul de reglare și sistemele/mijloacele de măsurare a gazelor naturale.					
13.	Verificarea faptului că racordul flexibil montat în instalația de utilizare este în termen de valabilitate, având în vedere durata normată de utilizare specificată în prescripțiile tehnice ale producătorului.					
14.	Verificarea faptului că detectorul/detecătoarele automat/automate de gaze montat/montate la locul de consum este/sunt în termen de valabilitate, având în vedere durata normată de utilizare specificată în prescripțiile tehnice ale producătorului.					
15.	Verificarea existenței instrucțiunilor de utilizare a gazelor naturale ³⁾ , întocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuția, recepția și punerea în funcțiune a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul ANRE nr.156/2020.					
16.	Testarea funcționalității detectorului/detecătoarelor automat/automate de gaze la locul de consum și a electroventilului/electroventilelor prin acționarea butonului de <<Test>> al detectorului. Se interzice utilizarea oricărei alte metode de testare în situația în care detectorul nu are buton de test.					

Acest tabel conține toate operațiunile obligatorii care trebuie verificate în cadrul verificării tehnice a instalației. Pentru fiecare operațiune, se bifează obligatoriu o singură variantă:

- **Da:** operațiunea a fost efectuată și este conformă.
- **Nu:** operațiunea nu a fost efectuată sau s-a constatat neconformitate.
- **Nu este cazul:** situația nu se aplică la locul de consum.

Toate operațiunile prezente în tabel trebuie completate. În situația în care se selectează „Nu”, operatorul are obligația de a justifica motivele (ex.: lipsă echipament, acces restricționat, neconformitate).

Aceste operațiuni sunt esențiale pentru siguranța utilizatorilor și pentru prevenirea incidentelor.

Confirmarea clientului

- ☒ Confirm că au fost efectuate toate operațiunile enumerate în tabelul nr. 3.
- ☒ Confirm că am primit un exemplar al instrucțiunilor de utilizare a gazelor naturale.
- Semnătură client final/clienti finali

Prin semnătură, clientul confirmă că:

- au fost efectuate toate operațiunile de verificare prevăzute în fișă;
- a primit un exemplar al instrucțiunilor de utilizare a gazelor naturale.

Această confirmare este obligatorie și face parte din documentația de siguranță a instalației.

În cazul în care lipsește semnătura clientului sau bifa de pe cele două căsuțe, acest lucru poate duce la respingerea fișei.

Defecte constatate

Nr. crt	Defecte constatate	Modul de remediere a defectelor ⁽⁴⁾	De completat* dacă s-au remediat defectele	
			Da	Nu
1.				
2.				

Se completează doar în cazul în care, în urma verificării, au fost identificate defecte.

Pentru fiecare defect:

- se descrie clar problema constatată (ex.: pierdere de gaz, aparat neconform, racord deteriorat);
- se menționează modul de remediere (ex.: înlocuire, reparație, scoatere din funcțiune);
- se bifează dacă defectul a fost remediat pe loc sau nu.

Dacă există defecte nerezolvate, acestea trebuie corelate ulterior cu concluzia finală (posibil „Nu” la funcționare).

Dacă nu se constată defecte, se poate menționa: „Nu au fost constatate defecte”.

Condiții tehnice de funcționare

Nr. crt	Instalația de utilizare a gazelor naturale îndeplinește condițiile tehnice de funcționare în siguranță prevăzute în prevederile normelor tehnice din domeniul gaze naturale	De completat*		Observații ⁽⁵⁾
		Da	Nu	
1.				
2.				

Se stabilește dacă instalația verificată îndeplinește condițiile tehnice de funcționare în siguranță.

Se bifează „Da” dacă instalația este conformă și poate funcționa în siguranță

Se bifează „Nu” dacă există neconformități care afectează siguranța

În cazul în care se selectează „Nu”, este obligatoriu să se descrie în coloana „Observații” care sunt condițiile neîndeplinite și ce măsuri sunt necesare pentru remediere.

Documente asociate

Nr. Crt.	Aparatele consumatoare de combustibili gazeși		Documentul care atestă curățarea coșurilor și a canalelor de evacuare a gazelor de ardere		Documentul care atestă verificarea aparatelor consumatoare de combustibili gazeși	
	Tip aparat	Debit nominal (m³/h)	Nr.	Data	Nr.	Data
1.						
2.						

Pentru fiecare aparat consumator de combustibili gazeși se completează informațiile privind documentele obligatorii:

- tipul aparatului și debitul nominal;
- documentele care atestă verificarea și curățarea coșurilor de evacuare;
- documentele care atestă verificarea tehnică a aparatului (ex.: ISCIR).

Datele se preiau din documentele prezentate de client și trebuie verificate din punct de vedere al valabilității.

Concluzie

Nr. Crt.	Pe baza documentelor prezentate și a operațiunilor realizate în cadrul verificării tehnice se constată că instalația de utilizare a gazelor naturale respectă prevederile normelor tehnice și poate funcționa în condiții de siguranță	De completat*		Observații ⁽⁶⁾
		Da	Nu	
1.				
2.				

Pe baza verificărilor efectuate și a documentelor analizate, se stabilește concluzia finală:

- „Da”: instalația respectă cerințele și poate funcționa în condiții de siguranță;
- „Nu”: instalația nu respectă cerințele și nu poate funcționa.

În cazul unui rezultat negativ („Nu”), se vor menționa obligatoriu:

- motivele neconformității;
- măsurile necesare pentru remediere;
- dacă este cazul, întreruperea alimentării cu gaze naturale.

Semnături finale

(1) Prezenta fișă se întocmește în minimum 3 exemplare, câte unul pentru:

- a) clientul final/clientii finali;
- b) operatorul economic autorizat ANRE pentru execuția instalației de utilizare a gazelor naturale;
- c) operatorul de sistem.

(2) Prezenta fișă se predă clientului final/clientilor finali după ce este înregistrată la operatorul de sistem.

Orice modificare adusă instalației de utilizare ulterior verificării tehnice cade în răspunderea clientului final/clientilor finali.

Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic autorizat ANRE pentru execuția instalației de utilizare a gazelor naturale,

Nume și prenume:

Semnătura:

Instalatorul autorizat care a efectuat verificarea tehnică,

Nume și prenume:

Semnătura:

Clientul final/Clientii finali,

Nume și prenume/denumire:

Semnătura:

NOTĂ:

* Varianta corectă se bifează și se completează cu "x".

Fișa se finalizează prin semnarea acesteia de către:

- reprezentantul operatorului economic;
- instalatorul autorizat care a efectuat verificarea clientului final.

Prin semnătură, toate părțile confirmă corectitudinea datelor și efectuarea verificării conform prevederilor legale.